

Система добровольной
сертификации в области пожарной
безопасности
"Коллегия "Огнезащита"



Система зарегистрирована в Едином
реестре Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии РОССТАНДАРТ
Reg. номер РОСС RU.31401.04ИВА0
от 18.12.2015 г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ССПБ.RU.KO03.H.000180

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Венталл».
ОГРН: 1024000940875. Адрес: 249032, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш., д. 100.
Телефон: +7 (48439) 9-60-33. Факс: +7 (48438) 6-00-40. E-mail: sales@ventall.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Венталл».
ОГРН: 1024000940875. Адрес: 249032, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш., д. 100.
Телефон: +7 (48439) 9-60-33. Факс: +7 (48438) 6-00-40. E-mail: sales@ventall.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория
по Сертификации и Специальному Техническому контролю» (ООО «Лаборатория
ССТК»), 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д.23, стр.1, пом. 4, ОГРН:
1157746237802. Аттестат аккредитации № ССПБ.RU.KO03 выдан 01.03.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Панели строительные трехслойные с металлическими
облицовками и стекловолоконным сердечником, т.м. «Венталл
Грин», классов Премиум (Прайм), Стандарт, Энерджи (Е),
выпускаемые по ТУ 5284-010-10836231-2016.
Серийный выпуск.

код ОК
034-2014
(ОКПД2)
24.33.30

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы
испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции». ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные.
Метод испытаний на пожарную опасность». Пределы
огнестойкости и класс пожарной опасности согласно
Приложения № 1.

код ТН ВЭД
России
7308905100

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 0049-ДС от 15.04.2019,
ИЛ ООО «Лаборатория ССТК», аттестат аккредитации
№ ССПБ.RU.KOИЛ03 от 01.02.2018 г. Акт анализа состояния производства
№ 0179-АП/Дб от 06.02.2019 г., ОС «Лаборатория ССТК»,
№ ССПБ.RU.KO03 выдан 01.03.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

ТУ 5284-010-10836231-2016.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.04.2019 по 17.04.2024



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.В. Сумской

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

С.В. Горшков

Система добровольной
сертификации в области пожарной
безопасности
"Коллегия "Огнезащита"



Система зарегистрирована в Едином
реестре Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии РОССТАНДАРТ
Reg. номер РОСС RU.31401.04ИВА0
от 18.12.2015 г.



Приложение № 1
к сертификату соответствия № ССПБ.RU.KO03.H.000180

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
24.33.30 7308905100	Панели стеновые строительные трехслойные с металлическими облицовками и стекловолоконным сердечником, плотностью от 60 кг/м ³ , т.м. «Венталл Грин», классов Премиум (Прайм), Стандарт, Энерджи (Е) - при толщине 100 мм предел огнестойкости EI 60; - при толщине 120 мм предел огнестойкости EI 90; - при толщине 150 мм предел огнестойкости EI 120; - при толщине 180, 200, 230, 250 мм предел огнестойкости EI 150. Класс пожарной опасности K0 (45).	ТУ 5284-010-10836231-2016

М.П.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

С.В. Горшков
В.В. Сумской

В.В. Сумской

С.В. Горшков