

№ 001993



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества  
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 24.09.2019г по 23.09.2024г.

Код ОКПД 2 25.11.23.119

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.Н00791

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Венталл-Дон» (ООО «Венталл-Дон»). Адрес: 346480, РОССИЯ, Ростовская область, Октябрьский район, рабочий поселок Каменоломни, улица Чкалова, дом 77, кабинет 6. ОГРН: 1196196019667. Телефон: 8 (961)285-00-04. Факс: 8 (961)285-00-04. Электронная почта: info@ventalldon.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Венталл-Дон» (ООО «Венталл-Дон»). Адрес: 346480, РОССИЯ, Ростовская область, Октябрьский район, рабочий поселок Каменоломни, улица Чкалова, дом 77, кабинет 6. ОГРН: 1196196019667. Телефон: 8 (961)285-00-04. Факс: 8 (961)285-00-04. Электронная почта: info@ventalldon.ru

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ"  
(ОГРН 5167746487519) 117593 г. Москва, Московская обл., ул. Бульвар  
Литовский, д. 1, оф. 1. Свидетельство № РОСС RU.31675.04ПБК0.00001,  
09.01.2017г. до 08.01.2020г., тел. 8(926)2335528, cdckp@yandex.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
(информация о  
сертифицированной  
продукции, позволяющая  
провести идентификацию)

Конструкции из панелей металлических трехслойных стеновых марки ПТС толщиной от 40 мм до 200 мм и кровельных марки ППК толщиной от 30 мм до 200 мм с утеплителем из пенополиизоцианурата плотностью не более 48 кг/м<sup>3</sup> с двухсторонними облицовками из стальных листов толщиной от 0,4 мм до 0,7 мм с защитно-декоративным покрытием, выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-39425320-2019, ТУ 25.11.23-002-39425320-2019.  
(См. Приложения – бланк № 001994). Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96,  
ГОСТ 12.1.044-2018, п.11, п.13,  
ГОСТ Р 51032-97.  
(См. Приложения – бланк № 001994).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 0947Ц-С-2 от 23.09.2019 г.,  
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» ИЛ «ЭКСПЕРТ»  
№ ЦСБК RU.04ПБК0 до 08.01.2020г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 25.11.23-001-39425320-2019, ТУ 25.11.23-002-39425320-2019,  
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО  
9001-2015 (ISO 9001:2015) № С1625 от 16.08.2019 г.

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Коблов С.П.

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Самойлов Д.Н.



№ 001994



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества  
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.Н00791

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-2018, пункт 11	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-2018, пункт 13	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные)
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие)

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Коблов С.П.

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Самойлов Д.Н.

